



国家防爆

防爆合格证

制造单位 江苏利得尔电机有限公司
地址: 仪征市真州镇胥浦工业集中区(老宁扬公路边)
产品名称 高效率防爆型三相异步电动机
型号规格 YBE4-80M1-4 380V 0.55kW
防爆标志 Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db
产品标准 Q/321081 KJB005-2023
总装图号 1LM.070.300.2~304.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的的设备》

记事:

1.本证书可代表产品:

YBE4-80M1-2、4; YBE4-80M2-2、4、6;

额定电压: 380V;

防爆标志: Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db。

2.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

3.外壳防护等级: IP65。

4.警告: 潜在静电电荷危险-见使用说明书。

5.其他详见使用说明书。

中心主任

颁发日期

2024年3月31日

本证有效期

2024年3月31日至2029年3月30日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 江苏利得尔电机有限公司
地址: 仪征市真州镇胥浦工业集中区(老宁扬公路边)
产品名称 高效率防爆型三相异步电动机
型号规格 YBE4-90S-4 380V 1.1KW
防爆标志 Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130℃ Db
产品标准 Q/321081 KJB005-2023
总装图号 1LM.070.305.2~311.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备》

记事:

1.本证书可代表产品:

YBE4-90S-2、4、6、8; YBE4-90L-2、4、6、8;

额定电压: 380V;

防爆标志: Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130℃ Db。

2.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

3.外壳防护等级: IP65。

4.警告: 潜在静电电荷危险-见使用说明书。

5.其他详见使用说明书。

中心主任

颁发日期

2024年3月31日

本证有效期

2024年3月31日至2029年3月30日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 江苏利得尔电机有限公司
地址: 仪征市真州镇胥浦工业集中区(老宁扬公路边)
产品名称 高效率防爆型三相异步电动机
型号规格 YBE4-100L1-4 380V 2.2kW
防爆标志 Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db
产品标准 Q/321081 KJB005-2023
总装图号 1LM.070.312.2~317.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的的设备》

记事:

1.本证书可代表产品:

YBE4-100L-2、6; YBE4-100L1-4、8; YBE4-100L2-4、8;

额定电压: 380V;

防爆标志: Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db。

2.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

3.外壳防护等级: IP65。

4.警告: 潜在静电电荷危险-见使用说明书。

5.其他详见使用说明书。

中心主任

颁发日期

2024年3月31日

本证有效期

2024年3月31日至2029年3月30日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 江苏利得尔电机有限公司
地址: 仪征市真州镇胥浦工业集中区(老宁扬公路边)
产品名称 高效率防爆型三相异步电动机
型号规格 YBE4-112M-4 380/660V 4kW
防爆标志 Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db
产品标准 Q/321081 KJB005-2023
总装图号 1LM.070.318.2~321.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的的设备》

记事:

1.本证书可代表产品:

YBE4-112M-2、4、6、8;

额定电压:380V、660V、380/660V;

防爆标志:Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db。

2.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

3.外壳防护等级:IP65。

4.警告:潜在静电电荷危险-见使用说明书。

5.其他详见使用说明书。

中心主任

颁发日期

2024年3月31日

本证有效期

2024年3月31日至2029年3月30日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 江苏利得尔电机有限公司
地址: 仪征市真州镇胥浦工业集中区(老宁扬公路边)
产品名称 高效率防爆型三相异步电动机
型号规格 YBE4-132M-4 380/660V 7.5kW
防爆标志 Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db
产品标准 Q/321081 KJB005-2023
总装图号 1LM.070.322.2~330.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的的设备》

记事:

1.本证书可代表产品:

YBE4-132S1-2;YBE4-132S2-2;YBE4-132S-4、6、8; YBE4-132M-4、8;

YBE4-132M1-6; YBE4-132M2-6;

额定电压: 380V、660V、380/660V;

防爆标志: Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db。

2.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

3.外壳防护等级: IP65。

4.警告: 潜在静电电荷危险-见使用说明书。

5.其他详见使用说明书。

中心主任

颁发日期

2024年3月31日

本证有效期

2024年3月31日至2029年3月30日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 江苏利得尔电机有限公司
地址: 仪征市真州镇胥浦工业集中区(老宁扬公路边)
产品名称 高效率防爆型三相异步电动机
型号规格 YBE4-160M-4 380/660V 11kW
防爆标志 Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db
产品标准 Q/321081 KJB005-2023
总装图号 1LM.070.331.2~340.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备》

记事:

- 1.本证书可代表产品: YBE4-160M1-2、8; YBE4-160M2-2、8;
YBE4-160L-2、4、6、8; YBE4-160M-4、6;
额定电压: 380V、660V、380/660V、660/1140V;
防爆标志: Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db。
- 2.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 3.外壳防护等级: IP65。
- 4.警告: 潜在静电电荷危险-见使用说明书。
- 5.其他详见使用说明书。

中心主任

颁发日期

2024年3月31日

本证有效期

2024年3月31日至2029年3月30日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 江苏利得尔电机有限公司
地址: 仪征市真州镇胥浦工业集中区(老宁扬公路边)
产品名称 高效率防爆型三相异步电动机
型号规格 YBE4-180M-4 380/660V 18.5kW
防爆标志 Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db
产品标准 Q/321081 KJB005-2023
总装图号 1LM.070.341.2~345.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备》

记事:

- 1.本证书可代表产品: YBE4-180M-2、4; YBE4-180L-4、6、8;
额定电压: 380V、660V、380/660V、660/1140V;
防爆标志: Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db。
- 2.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 3.外壳防护等级: IP65。
- 4.警告: 潜在静电电荷危险-见使用说明书。
- 5.其他详见使用说明书。

中心主任

颁发日期

2024年3月31日

本证有效期

2024年3月31日至2029年3月30日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 江苏利得尔电机有限公司
地址: 仪征市真州镇胥浦工业集中区(老宁扬公路边)
产品名称 高效率防爆型三相异步电动机
型号规格 YBE4-200L-4 380/660V 30kW
防爆标志 Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db
产品标准 Q/321081 KJB005-2023
总装图号 1LM.070.346.2~351.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备》

记事:

- 1.本证书可代表产品: YBE4-200L1-2、6; YBE4-200L2-2、6; YBE4-200L-4、8;
额定电压: 380V、660V、380/660V、660/1140V;
防爆标志: Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db。
- 2.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 3.外壳防护等级: IP65。
- 4.警告: 潜在静电电荷危险-见使用说明书。
- 5.其他详见使用说明书。

中心主任

颁发日期

2024年3月31日

本证有效期

2024年3月31日至2029年3月30日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 江苏利得尔电机有限公司
地址: 仪征市真州镇胥浦工业集中区(老宁扬公路边)
产品名称 高效率防爆型三相异步电动机
型号规格 YBE4-225S-4 380/660V 37kW
防爆标志 Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db
产品标准 Q/321081 KJB005-2023
总装图号 1LM.070.352.2~357.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的的设备》

记事:

- 1.本证书可代表产品: YBE4-225M-2、4、6、8; YBE4-225S-4、8;
额定电压: 380V、660V、380/660V、660/1140V;
防爆标志: Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db。
- 2.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 3.外壳防护等级: IP65。
- 4.警告: 潜在静电电荷危险-见使用说明书。
- 5.其他详见使用说明书。

中心主任

颁发日期

2024年3月31日

本证有效期

2024年3月31日至2029年3月30日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 江苏利得尔电机有限公司
地址: 仪征市真州镇胥浦工业集中区(老宁扬公路边)
产品名称 高效率防爆型三相异步电动机
型号规格 YBE4-250M-4 380/660V 55kW
防爆标志 Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db
产品标准 Q/321081 KJB005-2023
总装图号 1LM.070.358.2~361.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备》

记事:

1.本证书可代表产品:

YBE4-250M-2、4、6、8;

额定电压:380V、660V、380/660V、660/1140V;

防爆标志:Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db。

2.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$,屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

3.外壳防护等级:IP65。

4.警告:潜在静电电荷危险-见使用说明书。

5.其他详见使用说明书。

中心主任

颁发日期

2024年3月31日

本证有效期

2024年3月31日至2029年3月30日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 江苏利得尔电机有限公司
地址: 仪征市真州镇胥浦工业集中区(老宁扬公路边)
产品名称 高效率防爆型三相异步电动机
型号规格 YBE4-280S-4 380/660V 75kW
防爆标志 Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db
产品标准 Q/321081 KJB005-2023
总装图号 1LM.070.362.2~369.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的的设备》

记事:

1.本证书可代表产品:

YBE4-280S-2、4、6、8;

YBE4-280M-2、4、6、8;

额定电压:380V、660V、380/660V、660/1140V;

防爆标志:Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db。

2.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

3.外壳防护等级:IP65。

4.警告:潜在静电电荷危险-见使用说明书。

5.其他详见使用说明书。

中心主任

颁发日期 2024年3月31日

本证有效期 2024年3月31日至2029年3月30日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 江苏利得尔电机有限公司
地址: 仪征市真州镇胥浦工业集中区(老宁扬公路边)
产品名称 高效率防爆型三相异步电动机
型号规格 YBE4-315M-4 380/660V 132kW
防爆标志 Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db
产品标准 Q/321081 KJB005-2023
总装图号 1LM.070.370.2~385.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备》

记事:

1.本证书可代表产品:

YBE4-315S-2、4、6、8; YBE4-315M-2、4、6、8; YBE4-315L1-2、4、6、8;

YBE4-315L2-2、4、6、8;

额定电压: 380V、660V、380/660V、660/1140V;

防爆标志: Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db。

2.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

3.外壳防护等级: IP65。

4.警告: 潜在静电电荷危险-见使用说明书。

5.其他详见使用说明书。

中心主任

颁发日期

2024年3月31日

本证有效期

2024年3月31日至2029年3月30日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 江苏利得尔电机有限公司
地址: 仪征市真州镇胥浦工业集中区(老宁扬公路边)
产品名称 高效率防爆型三相异步电动机
型号规格 YBE4-355M2-4 380/660V 250kW
防爆标志 Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db
产品标准 Q/321081 KJB005-2023
总装图号 1LM.070.386.2~397.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备》

记事:

- 1.本证书可代表产品: YBE4-355S-6、8; YBE4-355M1-6; YBE4-355M2-2、4、6;
YBE4-355M-8; YBE4-355L1-8; YBE4-355L2-2、4、6、8;
额定电压: 380V、660V、380/660V、660/1140V;
防爆标志: Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db。
- 2.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 3.外壳防护等级: IP65。
- 4.警告: 潜在静电电荷危险-见使用说明书。
- 5.其他详见使用说明书。

中心主任

王军

颁发日期

2024年3月31日

本证有效期

2024年3月31日至2029年3月30日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号