



国家防爆

防爆合格证

制造单位 江苏利得尔电机有限公司
地址: 仪征市真州镇胥浦工业集中区(老宁扬公路边)
产品名称 防爆型三相异步电动机
型号规格 YBE3-80M1-4 380V 0.55kW
防爆标志 Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db
产品标准 Q/321081 KJB008-2024
总装图号 1LM.070.500~504

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备》

记事:

1.本证书可代表产品:

YBE3-80M1-2、4; YBE3-80M2-2、4、6;

额定电压: 380V;

防爆标志: Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db。

2.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

3.外壳防护等级: IP65。

4.警告: 潜在静电电荷危险-见使用说明书。

5.其他详见使用说明书。

中心主任

王军

颁发日期

2024年08月09日

本证有效期

2024年08月09日至2029年08月08日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 江苏利得尔电机有限公司
地址: 仪征市真州镇胥浦工业集中区(老宁扬公路边)
产品名称 防爆型三相异步电动机
型号规格 YBE3-90S-4 380V 1.1KW
防爆标志 Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130℃ Db
产品标准 Q/321081 KJB008-2024
总装图号 1LM.070.505~511

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的設備》

GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的設備》

记事:

- 1.本证书可代表产品:
YBE3-90S-2、4、6、8; YBE3-90L-2、4、6、8;
额定电压:380V;
防爆标志: Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130℃ Db。
- 2.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 3.外壳防护等级: IP65。
- 4.警告:潜在静电电荷危险-见使用说明书。
- 5.其他详见使用说明书。

中心主任

王

颁发日期

2024年08月09日

本证有效期

2024年08月09日至2029年08月08日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 江苏利得尔电机有限公司
地址: 仪征市真州镇胥浦工业集中区(老宁扬公路边)
产品名称 防爆型三相异步电动机
型号规格 YBE3-100L1-4 380V 2.2kW
防爆标志 Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db
产品标准 Q/321081 KJB008-2024
总装图号 1LM.070.512~517

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备》

记事:

1.本证书可代表产品:

YBE3-100L-2、6; YBE3-100L1-4、8; YBE3-100L2-4、8;

额定电压: 380V;

防爆标志: Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db。

2.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

3.外壳防护等级: IP65。

4.警告: 潜在静电电荷危险-见使用说明书。

5.其他详见使用说明书。

中心主任

颁发日期

2024年08月09日

本证有效期

2024年08月09日至2029年08月08日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 江苏利得尔电机有限公司
地址: 仪征市真州镇胥浦工业集中区(老宁扬公路边)
产品名称 防爆型三相异步电动机
型号规格 YBE3-112M-4 380/660V 4kW
防爆标志 Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130℃ Db
产品标准 Q/321081 KJB008-2024
总装图号 1LM.070.518~521

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备》

记事:

1.本证书可代表产品:

YBE3-112M-2、4、6、8;

额定电压:380V、660V、380/660V;

防爆标志:Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130℃ Db。

2.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

3.外壳防护等级:IP65。

4.警告:潜在静电电荷危险-见使用说明书。

5.其他详见使用说明书。

中心主任

颁发日期

2024年08月09日

本证有效期

2024年08月09日至2029年08月08日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 江苏利得尔电机有限公司
地址: 仪征市真州镇胥浦工业集中区(老宁扬公路边)
产品名称 防爆型三相异步电动机
型号规格 YBE3-132M-4 380/660V 7.5kW
防爆标志 Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db
产品标准 Q/321081 KJB008-2024
总装图号 1LM.070.522~530

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备》

记事:

1.本证书可代表产品:

YBE3-132S1-2;YBE3-132S2-2;YBE3-132S-4、6、8; YBE3-132M-4、8;

YBE3-132M1-6; YBE3-132M2-6;

额定电压: 380V、660V、380/660V;

防爆标志: Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db。

2.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

3.外壳防护等级: IP65。

4.警告: 潜在静电电荷危险-见使用说明书。

5.其他详见使用说明书。

中心主任

颁发日期

2024年08月09日

本证有效期

2024年08月09日至2029年08月08日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 江苏利得尔电机有限公司
地址: 仪征市真州镇胥浦工业集中区(老宁扬公路边)
产品名称 防爆型三相异步电动机
型号规格 YBE3-160M-4 380/660V 11kW
防爆标志 Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130℃ Db
产品标准 Q/321081 KJB008-2024
总装图号 1LM.070.531~540

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备》

记事:

1.本证书可代表产品:

YBE3-160M1-2、8; YBE3-160M2-2、8; YBE3-160L-2、4、6、8; YBE3-160M-4、6;

额定电压: 380V、660V、380/660V、660/1140V;

防爆标志: Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130℃ Db。

2.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

3.外壳防护等级: IP65。

4.警告: 潜在静电电荷危险-见使用说明书。

5.其他详见使用说明书。

中心主任

王军

颁发日期

2024年08月09日

本证有效期

2024年08月09日至2029年08月08日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 江苏利得尔电机有限公司
 地址: 仪征市真州镇胥浦工业集中区(老宁扬公路边)
 产品名称 防爆型三相异步电动机
 型号规格 YBE3-180M-4 380/660V 18.5kW
 防爆标志 Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130℃ Db
 产品标准 Q/321081 KJB008-2024
 总装图号 1LM.070.541~545

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
 GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
 GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设 备》
 GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的设 备》

记事:

- 1.本证书可代表产品: YBE3-180M-2、4; YBE3-180L-4、6、8;
 额定电压: 380V、660V、380/660V、660/1140V;
 防爆标志: Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130℃ Db。
- 2.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度≥800MPa, 屈服强度≥640MPa。
- 3.外壳防护等级: IP65。
- 4.警告: 潜在静电电荷危险-见使用说明书。
- 5.其他详见使用说明书。

中心主任

王军

颁发日期

2024年08月09日

本证有效期

2024年08月09日至2029年08月08日



南阳防爆电气研究所有限公司
 国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 江苏利得尔电机有限公司
地址: 仪征市真州镇胥浦工业集中区(老宁扬公路边)
产品名称 防爆型三相异步电动机
型号规格 YBE3-200L-4 380/660V 30kW
防爆标志 Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130℃ Db
产品标准 Q/321081 KJB008-2024
总装图号 1LM.070.546~551

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备》

记事:

- 1.本证书可代表产品: YBE3-200L1-2、6; YBE3-200L2-2、6; YBE3-200L-4、8;
额定电压: 380V、660V、380/660V、660/1140V;
防爆标志: Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130℃ Db。
- 2.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 3.外壳防护等级: IP65。
- 4.警告: 潜在静电电荷危险-见使用说明书。
- 5.其他详见使用说明书。

中心主任

颁发日期

2024年08月09日

本证有效期

2024年08月09日至2029年08月08日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 江苏利得尔电机有限公司
地址: 仪征市真州镇胥浦工业集中区(老宁扬公路边)
产品名称 防爆型三相异步电动机
型号规格 YBE3-225S-4 380/660V 37kW
防爆标志 Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130℃ Db
产品标准 Q/321081 KJB008-2024
总装图号 1LM.070.552~557

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备》

记事:

- 1.本证书可代表产品: YBE3-225M-2、4、6、8; YBE3-225S-4、8;
额定电压: 380V、660V、380/660V、660/1140V;
防爆标志: Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130℃ Db。
- 2.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 3.外壳防护等级: IP65。
- 4.警告: 潜在静电电荷危险-见使用说明书。
- 5.其他详见使用说明书。

中心主任

王军

颁发日期

2024年08月09日

本证有效期

2024年08月09日至2029年08月08日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 江苏利得尔电机有限公司
地址: 仪征市真州镇胥浦工业集中区(老宁扬公路边)
产品名称 防爆型三相异步电动机
型号规格 YBE3-250M-4 380/660V 55kW
防爆标志 Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130℃ Db
产品标准 Q/321081 KJB008-2024
总装图号 1LM.070.558~561

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备》

记事:

1.本证书可代表产品:

YBE3-250M-2、4、6、8;

额定电压:380V、660V、380/660V、660/1140V;

防爆标志:Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130℃ Db。

2.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

3.外壳防护等级:IP65。

4.警告:潜在静电电荷危险-见使用说明书。

5.其他详见使用说明书。

中心主任

王军

颁发日期

2024年08月09日

本证有效期

2024年08月09日至2029年08月08日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 江苏利得尔电机有限公司
地址: 仪征市真州镇胥浦工业集中区(老宁扬公路边)
产品名称 防爆型三相异步电动机
型号规格 YBE3-280S-4 380/660V 75kW
防爆标志 Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130℃ Db
产品标准 Q/321081 KJB008-2024
总装图号 1LM.070.562~569

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》
GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备》

记事:

- 本证书可代表产品:
YBE3-280S-2、4、6、8;
YBE3-280M-2、4、6、8;
额定电压: 380V、660V、380/660V、660/1140V;
防爆标志: Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130℃ Db。
- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 外壳防护等级: IP65。
- 警告: 潜在静电电荷危险-见使用说明书。
- 其他详见使用说明书。

中心主任

颁发日期

2024年08月09日

本证有效期

2024年08月09日至2029年08月08日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 江苏利得尔电机有限公司
地址: 仪征市真州镇胥浦工业集中区(老宁扬公路边)
产品名称 防爆型三相异步电动机
型号规格 YBE3-315M-4 380/660V 132kW
防爆标志 Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130℃ Db
产品标准 Q/321081 KJB008-2024
总装图号 1LM.070.570~573、1LM.070.574~585

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备》

记事:

1.本证书可代表产品:

YBE3-315S-2、4、6、8; YBE3-315M-2、4、6、8; YBE3-315L1-2、4、6、8;

YBE3-315L2-2、4、6、8;

额定电压: 380V、660V、380/660V、660/1140V;

防爆标志: Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130℃ Db。

2.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

3.外壳防护等级: IP65。

4.警告: 潜在静电电荷危险-见使用说明书。

5.其他详见使用说明书。

中心主任

王军

颁发日期

2024年08月09日

本证有效期

2024年08月09日至2029年08月08日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 江苏利得尔电机有限公司
地址: 仪征市真州镇胥浦工业集中区(老宁扬公路边)
产品名称 防爆型三相异步电动机
型号规格 YBE3-355M2-4 380/660V 250kW
防爆标志 Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db
产品标准 Q/321081 KJB008-2024
总装图号 1LM.070.586~587、1LM.070.588~589、1LM.070.590~593、
1LM.070.594~597

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备》

记事:

- 1.本证书可代表产品: YBE3-355S-6、8; YBE3-355M1-6; YBE3-355M2-2、4、6;
YBE3-355M-8; YBE3-355L1-8; YBE3-355L2-2、4、6、8;
额定电压: 380V、660V、380/660V、660/1140V;
防爆标志: Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db。
- 2.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 3.外壳防护等级: IP65。
- 4.警告: 潜在静电电荷危险-见使用说明书。
- 5.其他详见使用说明书。

中心主任

王军

颁发日期

2024年08月09日

本证有效期

2024年08月09日至2029年08月08日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号