



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024312301007230

认证委托人名称及地址

江苏利得尔电机有限公司
仪征市胥浦工业集中区(老宁扬公路边)

生产者名称及地址

江苏利得尔电机有限公司
仪征市胥浦工业集中区(老宁扬公路边)

生产企业名称及地址

江苏利得尔电机有限公司
江苏省仪征市胥浦工业集中区(老宁扬公路边)

产品名称和系列、型号、规格

防爆型三相异步电动机

YBE3-112、YBE3-132

Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01: 2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年08月08日 有效期至: 2029年08月07日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



法定代表人:

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024312301007230

证书附页：第 1 页 共 1 页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

- YBE3-112M-2; YBE3-112M-4; YBE3-112M-6; YBE3-112M-8;
YBE3-132S1-2; YBE3-132S2-2; YBE3-132S-4; YBE3-132S-6; YBE3-132S-8;
YBE3-132M1-6; YBE3-132M2-6; YBE3-132M-4; YBE3-132M-8;

额定电压：380V、660V、380/660V;

防爆标志：Ex db IIB T4 Gb, Ex tb III C T130°C Db。

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ ，屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 外壳防护等级：IP65。
- 警告：潜在静电电荷危险-见使用说明书。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告：

- 产品型式试验报告：CQST2405C161。

4、证书变更信息：无

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司

